


Riskit 2023
lin vesiliikelaitos

Sija	Riski	Ilmeneminen	Tod.näk.	Vaikutus	Värikoodi	Toimenpiteet	Toteuma
1.	Taloudelliset riskit	Perinnän epäonnistuminen	1	1	1	myyntireskontran seuranta	ei toteutunut
		Toiminnallisten tai vahinkoriskien toteutuminen	3	3	9	huolto, varautuminen	ei merkittäviä vahinkoja
		Energian loppukäyttäjähintojen volatiliiteetti	4	2	8	energiatehokkuusinvestoinnit, käytön tarkkailu ja optimointi	ei toteutunut
		Sähkön toimituksen epävarmuus	4	4	16	seuranta, valmiussuunnittelu	ei toteutunut
2.	Strategiset riskit	Laitoksen kunnossapito ja/tai peruskorjaus epäonnistuu	2	4	8	suunnitteluprosessin hallinta	ei toteutunut
3.	Toiminnalliset riskit	Talousveden pilaantuminen	1	5	5	erityistilanne- ja tiedotussuunnitelma, seuranta, kunnossapito	ei toteutunut
		Poikkeukselliset sääolot	3	4	12	seuranta, valmiussuunnittelu	ei toteutunut
4.	Resurssiriskit	Henkilöstö	1	3	3	koulutus/kehityskeskustelu	ei toteutunut
5.	Vahinkoriskit	Tapaturmat / liikenneonn.	3	3	9	koulutus/töiden järjestely	ei toteutunut
		pumppaamon/runkoverkon rikkoontuminen	1	3	3	suunnittelu	hallinnassa
		ilkkivalta	1	4	4	turvajärjestelmien ylläpito	ei toteutunut

Todennäköisyys: Harvoin (alle 20 %) / 1, Epätodennäköinen (20 - 40 %) / 2, Mahdollinen (40 - 60 %) / 3
Todennäköinen (60 - 80 %) / 4, Ilmeinen (80 - 100 %) / 5

Vaikutus: Merkityksetön / 1, Vähäinen / 2, Keskimääräinen / 3, Merkittävä / 4, Katastrofi / 5



Vastuuhlö
Johto,laskutus
Kaikki
Johto
Johto
Johto
Kaikki
Johto
Johto
Johto
Johto
päällikkö, asentajat

