

YVA-kuulutus

Latvaselän tuulivoimahanke (Oulu)

VALOREM Energies Finland Oy on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Lupa- ja valvontavirastolle YVA-lain (252/2017) mukaisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostuksen). Arviointiselostus on hankkeesta vastaavan laatima arviointi hankkeen ympäristövaikutuksista.

Hankkeen kuvaus

VALOREM Energies Finland Oy suunnittelee Yli-lin Latvaselän alueelle tuulivoimahanketta. Hankealue sijaitsee Oulun kaupungin pohjoisosassa lähellä lin sekä Pudasjärven kuntarajoja. Hankealueen rajalta etäisyys Oulun keskustaan on noin 53 km, Tannilan ja Yli-Tannilan kyliin 2,5 km ja Yli-lin keskustaajamaan 10 km. lin keskustaan etäisyys on 30 km ja Pudasjärven keskustaan 40 km.

Noin 950 hehtaarin laajuiselle alueelle suunnitellaan enintään 11 tuulivoimalan rakentamista. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä, yksikköteho 6–10 MW ja kokonaisteho enintään 110 MW. Tuulivoimalat on tarkoitus liittää sähköverkkoon suunnitella olevan Fingridin Petäjäskoski–Nuojuankangas 400 + 110 kV voimajohdon Hervan sähköasemalle tai sen ala-asemalle.

YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot

Tuulivoimalat

VE0: Hanketta ei toteuteta. Alue ja sen käyttö säilyy nykyisellään pääasiassa metsätalousalueena, jolle sijoittuu muun muassa poronhoidon alueita

Vaihtoehto 1 (VE1): Toteutetaan 11 tuulivoimalan hanke.

Vaihtoehto 2 (VE2): Toteutetaan 9 tuulivoimalan hanke.

Sähkönsiirto

Tuulivoimahankkeen sähkönsiirron vaihtoehtoina tutkitaan liittymistä ilmajohtossa lin Iso-kankaan sähköasemalle sekä maakaapelilla tai ilmajohtolla Fingridin Petäjäskoski–Nuojuankangas 400 + 110 kV voimajohdon aliorrelle.

Hankkeessa tarkastellaan kolmea sähköverkkoon liittymisvaihtoehtoa:

SVE0: Hanketta ja sen sähkönsiirtoa ei toteuteta.

SVE1: Ilmajohto 110 kV sijoittuu hankealueen keskiosasta etelään ylittäen lijoen, jonka jälkeen reitti kääntyy lounaaseen sijoittuen Pahkakosken voimajohdon viereen noin 12

kilometrin matkalta liittyen lopuksi Isokankaan sähköasemalle. Sähkönsiirtoreitin pituus on yhteensä noin 31 kilometriä, josta uutta maastokäytävää on noin 19 kilometriä.

SVE2: Maakaapeli 33 kV sijoittuu hankealueen keskiosasta lounaaseen Siuruanjoen eteläpuolelle Tannilantien varteen tien itäpuolelle liittyen suunnitteilla olevan Fingridin Petäjäs-koski–Nuojuankangas 400 + 110 kV voimajohtoon. Sähkönsiirtoreitin pituus on noin 12,5 kilometriä.

SVE3: Ilmajohto 110 kV sijoittuu hankealueen keskiosasta lounaaseen uuteen maastokäytävään Siuruanjoen suuntaisesti yli kilometrin joen eteläpuolelle liittyen suunnitteilla olevan Fingridin Petäjäs-koski–Nuojuankangas 400 + 110 kV voimajohtoon. Sähkönsiirtoreitin pituus on noin 12 kilometriä.

Kuulutus ja arviointiselostus nähtävillä

Kuulutus pidetään nähtävillä 13.8.–12.10.2026 Lupa- ja valvontaviraston verkkosivuilla osoitteessa www.lvv.fi/kuulutukset-ja-yleistiedoksiannot. Kuulutus ja arviointiselostus julkaistaan sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/latvaselka-tuulivoima-YVA.

Paperiseen YVA-selostukseen voi tutustua tänä aikana myös seuraavissa paikoissa toimipaikkojen aukiolojen puitteissa.

- Yli-lin kirjasto (Halametsä 1, 91200 Yli-Ii)
- Pudasjärven kaupunginkirjasto (Varsitie 1, 93100 Pudasjärvi)
- lin kunnan palvelupiste (Iisi-areena, Piisilta 1, 91100 Ii)
- lin kunnankirjasto (Puistotie 1, 91100 Ii)

Oulun kaupungin ympäristötalolla (Solistinkatu 2, 90100 Oulu) aineistoon voi käydä tutustumassa asiakaspäätteeltä.

Yleisötilaisuus

Hankkeen ja arviointiselostuksen yleisötilaisuus pidetään tiistaina 8.9.2026 kello 17.00–19.00 Kierikkikeskuksen auditoriossa (Pahkalantie 447A, Yli-Ii, Oulu). Tilaisuudessa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu kello 16.30 alkaen. Tilaisuuteen voi osallistua etäyhteydellä. Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta edellä mainitulla ympäristöhallinnon verkkosivulla.

Lausunnot ja mielipiteet

YVA-selostusta koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 12.10.2026 osoitteeseen kirjaamo@lvv.fi tai postitse osoitteeseen Lupa- ja valvontavirasto, PL 20, 13035 LVV. Viitteeksi LVV-U/56405/2026.

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista on nähtävillä kahden kuukauden kuluessa lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä ympäristöhallinnon verkkosivulla www.ymparisto.fi/latvaselka-tuulivoima-YVA.

Lisätietoja

Hankkeesta vastaava: Clarisse Fellman, VALOREM Energies Finland Oy, puh. 040 737 7791, etunimi.sukunimi(a)valorem-energie.com.

YVA-konsultti: Tiina Mönkäre, Sweco Finland Oy, puh. 040 505 6342, etunimi.sukunimi(a)sweco.fi.

Yhteysviranomainen: Heli Kinnunen, Lupa- ja valvontavirasto, puh. 0295 255 790, etunimi.sukunimi(a)lvv.fi.

Julkaistu Lupa- ja valvontaviraston verkkosivuilla 13.8.2026.

Oulu 13.8.2026

Lupa- ja valvontavirasto

Postiosoite: PL 20, 13035 LVV

Puhelinvaihde: 0295 254 000

kirjaamo@lvv.fi | lvv.fi